



BIOPEL, a. s.

Kysucký Lieskovec 743, 023 34 Kysucký Lieskovec

IČO: 46823492, DIČ: 2023596542, IČ DPH: SK2023596542

bankové spojenie: VÚB, a. s.,

IBAN: SK40 0200 0000 0030 5824 9953

registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka číslo 10782/L

tel.: 041/423 15 00, e-mail: info@biopel.sk

Vec:

Vysvetlenie k súťažným podkladom

Ako obstarávateľ podľa § 7 ods. 2 sme vyhlásili podlimitnú verejnú súťaž na predmet zákazky:

„BLC – Biomasové logistické centrum – Kysucký Lieskovec NOVOSTAVBA“

Jeden zo záujemcov nás požiadal o vysvetlenie k súťažným podkladom v nasledovnom:

Prosíme Vás o odpoveď na nižšie uvedenú zistenú nezrovnalosť.

Pri prezeraní dokumentácie sme narazili na jeden otáznik:

Pri rolovacej bráne D3 (m.č.1.05 zádverie – vid' priložený výňatok rezu z PD) je pri jej výške 4500mm potrebná výška nadpražia min. 650mm pre bubon zrolovanej brány (projektom stanovená výška 250+50mm je nepostačujúca)

V prílohe je namodelovaná brána rozmerov 4000x4500mm vo výpočtovom programe kde N je výška navinutého bubna.

Aké stanovisko zaujať pri oceňovaní?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Rolovaciú bránu D3 je potrebné konštruovať tak, aby bola zachovaná potrebná prejazdová výška 4,2 metra.

V Kysuckom Lieskovci, 5.2.2015

S pozdravom

Ing. Janka Kavcová

Predsedníčka predstavenstva

Príloha: rez a model brány



BIOPEL, a. s.

Kysucký Lieskovec 743, 023 34 Kysucký Lieskovec

IČO: 46823492, DIČ: 2023596542, IČ DPH: SK2023596542


bankové spojenie: VÚB, a. s.,

IBAN: SK40 0200 0000 0030 5824 9953

registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka číslo 10782/L

tel.: 041/423 15 00, e-mail: info@biopel.sk

Rez



Model brány

